

Naše č. j.: MUUH-SŽP/14430/2017/SchE
Spisová zn.: Spis/ 4244/2017
Vyřizuje: Schneiderová Eva
Telefon: 572 525 857
E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz
Datum: 24. dubna 2017



muhvp17v00bdc

**SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu
skupinového vodovodu v oblasti
"Babicko", IČ 60369817
Kudlovice č.p. 39
687 03 Babice u Uherského Hradiště**

G-2732, G-2733, G-2225, G-2226

Jankovice, Kudlovice, Sušice, Traplice – Rozšíření jímacích území, výstavba přivaděče, vstrojení KVN1, KVN2, HVJ1 a HVS1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla a o povolení k nakládání s vodami

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto

rozhodnutí

žadatelí (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", IČ 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

A) Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona

se povoluje stavba vodního díla

„Rozšíření jímacích území, výstavba přivaděče, vstrojení KV1, KV2, HVJ1 a HVS1“

na pozemcích pozemková parcela číslo 790/3, 790/4, 791, 2053 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště, 1634/4, 1635/4, 1636/1, 1637/3, 1647/12, 1647/183, 1647/184, 4016, 4018/1, 4020/7 v katastrálním území Kudlovice, 308, 328/1, 412, 427 v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště, 3074/3, 3074/24, 3101 v katastrálním území Traplice, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 a 4-13-01-0610-0-00.

Popis stavby:

SO 01 Výstavba přivaděče

Bude proveden výtlač z vrtu HVS1 na pozemku pozemková parc. č. 328/1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště do spojné šachty v areálu úpravny vody na pozemku pozemková parc. č. 3074/3 v k.ú. Traplice z PE trub DN 160 o celkové délce 565,0 m. Křížení vodního toku bude provedeno protlakem. V souběhu s výtlačem bude provedeno kabelové vedení silového kabelu pro přívod elektrické energie a ovládacího kabelu k vrtu.

SO 02 Vystrojení vrtů KVN1, KVN2

Bude provedeno vystrojení průzkumného vrtu KVN1 na pozemku pozemková parc. č. 1637/3 v k.ú. Kudlovice a průzkumného vrtu KVN2 na pozemku pozemková parc. č. 1636/1 v k.ú. Kudlovice včetně napojení těchto vrtů novými výtlačky na stávající výtlačk jímacího území Kudlovice.

Vrty KVN1 a KVN2 rozšiřují stávající jímací území Kudlovice, vrty jsou vystrojeny PVC zárubicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu. Vstupní šachty vrtů budou provedeny z betonu o půdorysných rozměrech 1,5 x 3,0 m a světlé výšce 2,1 m. Vrty budou oploceny drátěným pletivem o ploše 10 x 10 m.

Výtlačk z vrtu KVN1 bude proveden z PE trub DN 80 o délce 5,6 m a výtlačk z vrtu KVN2 bude proveden z PE trub DN 80 o délce 69,0 m. Křížení vodního toku bude provedeno uložením do rýhy s ukotvením do betonového bloku, koryto vodního toku bude v místě rýhy opevněno. Bude provedeno kabelové vedení silového kabelu pro přívod elektrické energie a ovládacího kabelu od vrtů k novému rozpojovacímu pilíři na hranici pozemků parc. č. 1647/783 a 1647/12 v k.ú. Kudlovice, který nahradí stávající pilíř jímacího území.

SO 03 Vystrojení HVJ1, HVS1

Bude provedeno vystrojení průzkumného vrtu HVJ1 na pozemku pozemková parc. č. 791 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště a průzkumného vrtu HVS1 na pozemku pozemková parc. č. 328/1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště včetně výtlačku z vrtu HVJ1 do stávajícího zásobníku z PE trub DN 80 o délce 21,0 m.

Vrt HVJ1 je vystrojen PE zárubicemi o průměru 200 mm do hloubky 71 m od terénu, vrt HVS1 je vystrojen ocelovou zárubicí o průměru 245 mm a perforovanou ocelovou zárubicí s oblepem o průměru 219/275 mm do hloubky 190,5 m od terénu. Vstupní šachty vrtů budou provedeny z betonu o půdorysných rozměrech 1,5 x 3,0 m a světlé výšce 2,1 m. Vrty budou oploceny drátěným pletivem na o ploše 10 x 10 m.

V souběhu s výtlačkem z vrtu HVJ1 bude provedeno kabelové vedení silového kabelu pro přívod elektrické energie a ovládacího kabelu k vrtu.

SO 04 Modernizace systému sledování

Pro sledování a řízení systému vrtů bude doplněn systém hladinových sond, ovládacích skříní, řídicích systémů a rozvaděčů.

Účelem stavby je odběr podzemních vod a zásobování obyvatelstva vodou.

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávním úřadem.
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození břehů koryt vodních toků. Odplavitelné materiály, stavební odpady a závadné látky budou ukládány tak, aby nemohly uniknout nebo být splaveny do koryt vodních toků.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících dokladech:
 - Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16094229 ze dne 4.1.2016.
 - Vyjádření Lesů České republiky, s.p. č.j. LCR957/001380/2017 ze dne 12.3.2017.
 - Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM065899/2015-203/Kr ze dne 3.12.2015.
 - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 30270/2016 ze dne 29.11.2016.
7. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či ztráty.
8. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím dotčena.
9. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s jinými stavebními povoleními.
10. Budou provedeny tlakové zkoušky provedených vodovodů dle ČSN 755911.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - před záhozem potrubí.
12. Po provedení stavby bude požádáno o povolení zkušebního provozu stavby.
13. Termín dokončení stavby je **31.12.2018**.

B) Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona se **povoluje** nakládání s vodami – **odběr podzemních vod** z vrtu KVN1 na pozemku pozemková parc. č. 1637/3 v k.ú. Kudlovice, KVN2 na pozemku pozemková parc. č. 1636/1 v k.ú. Kudlovice, vrtu HVJ1 na pozemku pozemková parc. č. 791 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště a vrtu HVS1 na pozemku pozemková parc. č. 328 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště takto:

Povolený odběr podzemních vod v množství:

KVN1	prům. 2 l/s	max. 3,5 l/s	max. 3 000 m ³ /měs.	14 400 m ³ /rok
KVN2	prům. 3 l/s	max. 5,5 l/s	max. 5 000 m ³ /měs.	36 000 m ³ /rok
HVJ1	prům. 0,9 l/s	max. 2 l/s	max. 2 000 m ³ /měs.	12 000 m ³ /rok
HVS1	prům. 1,5 l/s	max. 4 l/s	max. 5 000 m ³ /měs.	50 000 m ³ /rok

Údaje o povoleném odběru podzemních vod:

- počet měsíců v roce, kdy bude podzemní voda odebírána: 12
- účel povoleného odběru podzemních vod: zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0610-0-00 a 4-13-01-0620-0-00
- souřadnice vrtu KVN1: 1 173 180, 537 695
- souřadnice vrtu KVN2: 1 173 135, 537 565
- souřadnice vrtu HVJ1: 1 172 401, 539 778
- souřadnice vrtu HVS1: 1 174 472, 538 190

C) Dle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona se **mění povolení** k nakládání s vodami – **povolení k odběru podzemních vod** dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona vydané rozhodnutím Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí č.j. ŽP 37765/2009/Č ze dne 20.5.2009 a jeho změnou č.j. MUUH-OŽP/54942/2011/7488/Č ze dne 4.7.2011. Výrok ve věci povolení odběru vod ze stávajících vrtů HVN4 a PVN4 se mění **takto**:

Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona se **povoluje** nakládání s vodami – **odběr podzemních vod** ze vrtů HVN4 a PVN4 jímacího území Kudlovice umístěných na pozemku pozemková parc. č. 1647/12 v k.ú. Kudlovice takto:

Povolený odběr podzemních vod v množství:

HVN4	prům. 4,5 l/s	max. 8 l/s	max. 6 000 m ³ /měs.	41 600 m ³ /rok
PVN4	prům. 1,5 l/s	max. 4 l/s	max. 50 m ³ /měs.	600 m ³ /rok

Údaje o povoleném odběru podzemních vod:

- počet měsíců v roce, kdy bude podzemní voda odebírána: 12
- účel povoleného odběru podzemních vod: zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0610-0-00
- souřadnice vrtu HVN4: 1 173 134, 537 620
- souřadnice vrtu KVN1: 1 173 152, 537 623

D) Dle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona se **mění povolení** k nakládání s vodami – **povolení k odběru podzemních vod** dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona vydané rozhodnutím Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí č.j. ŽP 37780/2009/Č ze dne 20.5.2009 a jeho změnou č.j. MUUH-OŽP/54929/2011/7485/Č ze dne 4.7.2011. Výrok ve věci povolení odběru vod ze stávajícího vrtu HVN2 se mění **takto**:

Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona se **povoluje** nakládání s vodami – **odběr podzemních vod** z vrtu HVN2 jímacího území Traplice umístěného na pozemku pozemková parc. č. 125/8 v k.ú. Traplice takto:

Povolený odběr podzemních vod v množství:

HVN2	prům. 1,5 l/s	max. 3,9 l/s	max. 5 000 m ³ /měs.	35 000 m ³ /rok
------	---------------	--------------	---------------------------------	----------------------------

Údaje o povoleném odběru podzemních vod:

- počet měsíců v roce, kdy bude podzemní voda odebírána: 12
- účel povoleného odběru podzemních vod: zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0620-0-00
- souřadnice vrtu HVN2: 1 174 214, 538 502

Pro povolení k odběru podzemních vod výše uvedené pod body výroku rozhodnutí B, C a D se dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanovují následující podmínky a povinnosti:

1. Platnost povolení k odběru podzemních vod se stanovuje **od nabytí právní moci povolení zkušebního provozu stavby „Rozšíření jímacích území, výstavba přivaděče, vystrojení KV1, KV2, HVJ1 a HVS1“ do 31.12.2027.**
2. K dodržení povoleného maximální množství odebíraných vod v l/s budou osazena čerpadla o odpovídajícím výkonu.
3. Oprávněný je povinen dbát o ochranu vodního zdroje a zabezpečovat jeho hospodárné a účelné užívání.

Odůvodnění:

Dne 22.2.2017 požádalo SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", IČ 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „Rozšíření jímacích území, výstavba přivaděče, vystrojení KV1, KV2, HVJ1 a HVS1“ na pozemcích pozemková parcela číslo 790/3, 790/4, 791, 2053 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště, 1634/4, 1635/4, 1636/1, 1637/3, 1647/12, 1647/183, 1647/184, 4016, 4018/1, 4020/7 v katastrálním území Kudlovice, 308, 328/1, 412, 427 v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště, 3074/3, 3074/24, 3101 v katastrálním území Traplice a o povolení k odběru vod z nových vrtů a o změnu stávajících povolení k odběru podzemních vod ze stávajících vrtů.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v listopadu 2016 autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství Alešem Zobaníkem.
- Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/85955/2015/ZemP ze dne 5.4.2016.
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/22541/2017/ZemP ze dne 21.3.2017.
- Smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi vlastníky pozemků a stavebníkem.
- Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti uzavřená mezi Povodím Moravy, s.p. a stavebníkem.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a stavebníkem.
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16094229 ze dne 4.1.2016.
- Stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/85954/2015/Bu ze dne 11.12.2015.
- Vyjádření Lesů České republiky, s.p. č.j. LCR957/001380/2017 ze dne 12.3.2017 a LCR957/002459/2015 ze dne 30.11.2015.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM001455/2017-203/Kr ze dne 11.1.2017 a PM065899/2015-203/Kr ze dne 3.12.2015.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 30270/2016 ze dne 29.11.2016.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-1756-2/UH-2017 ze dne 13.3.2017.

Vlastnické právo k pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřeno v katastru nemovitostí.

Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/21382/2017/SchE ze dne 20.2.2017 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.

V rámci provedeného řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad

vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník: SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Dalšími účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena:

a) účastníci řízení dle § 109 písm. c), b) a g) stavebního zákona

Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice

Obec Traplice, Traplice č.p. 404, 687 04 Traplice

Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice

Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno

Pomoraví Babice, a.s., Babice č.p. 52, 687 03 Babice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

Helena Kozáčková, Tyršova č.p. 752, Malenovice, 763 02 Zlín

Ing. Jaroslav Králík, Huštěnovice č.p. 318, 687 03 Babice

Jaromír Hammer, Kudlovice č.p. 56, 687 03 Babice

Ing. František Rožek, Úpatní č.p. 271/10a, Nový Lískovec, 634 00 Brno

b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům

v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště

pozemková parcela č. 426/13, 419/4, 23/1, 23/5, 442, 415/5, 419/11, 419/9, 419/29, 432/20, 447, 419/22, 419/23, 419/24, 411/2, 419/1, 27/2, 28/1, 28/2, 411/4, 419/13, 451, 415/7, 433, 15/1, 21, 461, 419/21, 33/3, 32

stavební parcela č. 77, 59/3, 60, 64/1, 11, 12/1, 12/2, 15, 16/2, 16/1, 19, 20, 66, 59/1, 52, 177, 49, 48, 72, 78, 282, 44, 39/1, 39/2, 133, 38, 37/3, 26/1, 25/1, 26/2, 26/3

v k.ú. Traplice

pozemková parcela č. 265, 267, 266/3, 3163, 266/2

stavební parcela č. 230, 477

a vlastníci staveb na těchto pozemcích.

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami je dán § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice

Obec Traplice, Traplice č.p. 404, 687 04 Traplice

Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice

Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice

Žadatel požádal o změnu stávajících povolení k odběru podzemních vod a o povolení odběru z nových vrtů.

Stávajícím povolením Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí č.j. ŽP 37765/2009/Č ze dne 20.5.2009 a jeho změnou č.j. MUUH-OŽP/54942/2011/7488/Č ze dne 4.7.2011 byl povolen žadateli odběr z vrtů HVN4 a PVN4 umístěných na pozemku pozemková parc. č. 1647/12 v k.ú. Kudlovice o celkovém objemu 142 800 m³/rok.

Stávajícím povolením Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí č.j. ŽP 37780/2009/Č ze dne 20.5.2009 a jeho změnou č.j. MUUH-OŽP/54929/2011/7485/Č ze dne 4.7.2011 byl povolen žadateli odběr z vrtu HVN2 umístěném na pozemku pozemková parc. č. 125/8 v k.ú. Traplice o celkovém objemu 46 800 m³/rok.

V žádosti žadatel uvedl, že požaduje celkový odběr ze všech vrtů – stávajících HVN2, HVN4, PVN4 a nových KVN1, KVN2, HVJ1, HVS1: prům. 6 l/s, max. 12 l/s, max. 28 000 m³/měsíc, max. 189 600 m³/rok.

Současně v žádosti uvedl požadované odběry pro jednotlivé vrty, které se ve svém součtu neshodovaly s uvedenými celkovými hodnotami. Rozpor je dán provozními potřebami, tedy střídáním zdrojů, které budou využívány. Tímto povolením povolený celkový roční odběr ze všech vrtů 189 600 m³ je shodný s původním povoleným odběrem i s požadovaným objemem, k navýšení maximálního povoleného ročního a měsíčního odběru nedošlo. Vodoprávní úřad do výroku rozhodnutí uvedl hodnoty požadované pro jednotlivé vrty s tím, že na základě provozních zkušeností mohou být následně upraveny.

V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a stavebního zákona a dospěl k závěru, že provedením stavby a odběrem vod nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Sušice, Obecního úřadu Traplice, Obecního úřadu Jankoviče a Obecního úřadu Kudlovice, 15. den je dnem doručení.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 19.4.2017.

Obdrží:

Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: pubb6j7

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

- a) účastníci řízení dle § 109 písm. c), d) a g) stavebního zákona
- Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice
- Obec Traplice, Traplice č.p. 404, 687 04 Traplice

Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice
Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno
Pomoraví Babice, a.s., Babice č.p. 52, 687 03 Babice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Helena Kozáčková, Tyršova č.p. 752, Malenovice, 763 02 Zlín
Ing. Jaroslav Králík, Huštěnovice č.p. 318, 687 03 Babice
Jaromír Hammer, Kudlovice č.p. 56, 687 03 Babice
Ing. František Rožek, Úpatní č.p. 271/10a, Nový Lískovec, 634 00 Brno

b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům
pozemková parcela č. 328/2, 325/1, 307, 294/1, 294/15, 294/2, 311, 312, 313/1, 313/2, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště,
pozemková parc. č. 3886/8, 3886/7, 3886/6, 3886/4, 3886/3, 3886/2, 3844/1, 3840/3, 3886/21, 3886/16, 3886/15, 3886/14, 3886/13, 3886/12, 3886/11, 3886/10, 3886/44, 3886/43, 3886/42, 3886/41, 1636/2, 1647/186/, 1634/5, 1647/187, 1635/3, 1647/11, 1634/3, 1163, 1166/1 v k.ú. Kudlovice,
pozemková parc. č. 3074/19, 3074/25, 3074/26, 3074/27, 3074/18, 3093/2, 3094, 3095, 3096, 3097, 3074/23 v k.ú. Traplice,
pozemková parc. č. 788 a 792 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště
a vlastníci staveb na těchto pozemcích.

c) Účastníci řízení podle § 115 vodního zákona:
Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice
Obec Traplice, Traplice č.p. 404, 687 04 Traplice
Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice
Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí – OOP

Na vědomí:

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče – SÚ

S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného rozhodnutí zpět:

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, paní Halodová, Obecní úřad Sušice, Obecní úřad Jankovice, Obecní úřad Traplice, Obecní úřad Kudlovice.

Vyvěšeno dne: 24. 4. 2014

Sejmuto dne: 15. 5. 2014

Razítko a podpis:


OBEC TRAPLICE
687 04 TRAPLICE 404
IČO: 002 91 439

Razítko a podpis:


OBEC TRAPLICE
687 04 TRAPLICE 404
IČO: 002 91 439